


**Рух без бар'єрів
– це коли**

Можеш

дістатися укриття без сходів і порогів




фізична
безбар'єрність

В межах ініціативи
першої леді України
Олени Зеленської «Без бар'єрів»



Управління містобудування та
архітектури
Чернігівської обласної державної
адміністрації

Звіт про облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю у 2026 році



У сучасних умовах важливим аспектом організації **цивільного захисту** є забезпечення **доступності укриттів для всіх верств населення**, включаючи **маломобільні групи населення (МГН)**. До цієї категорії належать особи з інвалідністю, люди похилого віку, вагітні жінки, особи з тимчасовими порушеннями здоров'я, діти та інші, хто має труднощі з пересуванням чи орієнтуванням у просторі.

Споруди цивільного захисту — це спеціально обладнані приміщення (сховища, протирадіаційні укриття, найпростіші укриття), призначені для захисту населення під час надзвичайних ситуацій. Вони мають бути **доступними, безпечними та придатними для тимчасового перебування всіх осіб**, незалежно від їхніх фізичних можливостей.

Основні вимоги до доступності:

Безбар'єрний доступ до укриттів — за допомогою пандусів, ліфтів, широких проходів.

Інформаційна доступність — наявність візуальних та звукових сигналів, табличок з шрифтом Брайля.

Внутрішнє облаштування — пристосовані місця для осіб з інвалідністю, маневровий простір для візків.

Санітарно-гігієнічні умови — наявність доступних туалетів, поручнів, кнопок виклику допомоги.


Організація допомоги — участь волонтерів або відповідального персоналу для евакуації та супроводу МГН.

Нормативна база:

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

**ЗВІТ ЗА II КВАРТАЛ 2026 РОКУ ПРО ОБЛАШТУВАННЯ
СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАСОБАМИ, ЩО
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЇХ ДОСТУПНІСТЬ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬ-
НИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ**





ЗДО «Сонечко» Львів

Об'єкт – бар'єрний

Опис: на входах та сходових маршах облаштовано дерев'яний пандус у вигляді напрямних рейок, що дає змогу полегшити спуск і підйом людей з інвалідністю. Додатково встановлено поручні, що забезпечують безпечне пересування людей із порушеннями опорно-рухової функції. Однак, відсутні наступні елементи: паркувальні місця для осіб з інвалідністю з належними розмірами, кількістю та позначенням, велопарковка біля входу, пішохідні доріжки нормативної ширини, а також рівне покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів, що відповідає вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інші елементи доступності, передбачені вимогами державних будівельних норм і стандартів. Дане укриття не відповідає всім вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» (зі змінами).



ПРУ № 92314 Красносільської гімназії Комарівської сільської ради

Об'єкт – бар'єрний

Опис: на входах та сходових маршах облаштовано дерев'яний пандус у вигляді напрямних рейок, що дає змогу полегшити спуск і підйом людей з інвалідністю. Додатково встановлено поручні, що забезпечують безпечне пересування людей із порушеннями опорно-рухової функції. Однак, відсутні наступні елементи: попереджувальні тактильні смуги перед перешкодами та сходами, контрастне маркування порогів, колон та інших небезпечних об'єктів, навіс над майданчиком перед входом, пандусом, сходами й підймальними пристроями, а також інші елементи доступності, передбачені нормативними вимогами та інші елементи доступності, передбачені вимогами державних будівельних норм і стандартів. Дане укриття не відповідає всім вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» (зі змінами).

