


**Рух без бар'єрів
– це коли**

Можеш

дістатися укриття без сходів і порогів




В межах ініціативи
першої леді України
Олени Зеленської «Без бар'єрів»



Управління містобудування та
архітектури
Чернігівської обласної державної
адміністрації

Звіт про облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю у 2026 році



У сучасних умовах важливим аспектом організації **цивільного захисту** є забезпечення **доступності укриттів для всіх верств населення**, включаючи **маломобільні групи населення (МГН)**. До цієї категорії належать особи з інвалідністю, люди похилого віку, вагітні жінки, особи з тимчасовими порушеннями здоров'я, діти та інші, хто має труднощі з пересуванням чи орієнтуванням у просторі.

Споруди цивільного захисту — це спеціально обладнані приміщення (сховища, протирадіаційні укриття, найпростіші укриття), призначені для захисту населення під час надзвичайних ситуацій. Вони мають бути **доступними, безпечними та придатними для тимчасового перебування всіх осіб**, незалежно від їхніх фізичних можливостей.

Основні вимоги до доступності:

Безбар'єрний доступ до укриттів — за допомогою пандусів, ліфтів, широких проходів.

Інформаційна доступність — наявність візуальних та звукових сигналів, табличок з шрифтом Брайля.

Внутрішнє облаштування — пристосовані місця для осіб з інвалідністю, маневровий простір для візків.

Санітарно-гігієнічні умови — наявність доступних туалетів, поручнів, кнопок виклику допомоги.

Організація допомоги — участь волонтерів або відповідального персоналу для евакуації та супроводу МГН.

Нормативна база:

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

**ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2026 РОКУ ПРО ОБЛАШТУВАННЯ
СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАСОБАМИ, ЩО
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЇХ ДОСТУПНІСТЬ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬ-
НИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ**




Протирадіаційне укриття № 95773 Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради Чернігівської області

Об'єкт - бар'єрний

Опис: вхід в укриття має зовнішню тактильну табличку та облаштований вертикальним підйомником та поручнем, що забезпечують безпечний і комфортний доступ для всіх категорій населення, у тому числі для людей з інвалідністю. Шлях до укриття рівний і неслизький, що полегшує пересування людей на кріслах колісних, батькам з дитячими колясками та людей з порушенням рухової функції. Крім того, всередині облаштована туалетна кімната, пристосована для людей з інвалідністю, з достатнім простором для маневру необхідними поручнями для безпеки. Однак, відсутні наступні елементи: паркувальні місця для осіб з інвалідністю, їх належне позначення, а також засоби орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху відповідно до вимог державних стандартів. Дане укриття не відповідає всім вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» (зі змінами).





Михайло-Коцюбинський будинок культури

Об'єкт – бар'єрний

Опис: виконано ремонтні роботи, фарбування стін і стелі, облаштовано підлогу, забезпечено безпечні умови пересування, встановлено та перевірено систему стельового освітлення, облаштовано місця для сидіння та перебування людей (столи, лавки, стільці), створено окрему зону для дітей з дитячими меблями, встановлено стелажі та контейнери для зберігання майна, забезпечено вільні та безпечні проходи у приміщенні. Однак, відсутні наступні елементи: паркувальні місця для осіб з інвалідністю, велопарковка, зовнішнє освітлення шляхів руху, покажчики до доступного входу, попереджувальні тактильні смуги, контрастне маркування сходів, пристрої для фіксації дверей у відчиненому положенні, контрастне маркування дверей та інші елементи доступності, передбачені вимогами державних будівельних норм і стандартів. Дане укриття не відповідає всім вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» (зі змінами).

